

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»



Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области»
_____ О.А.Барабанова
«18» июля 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 18.07.2023 г. № 21971

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой холодной после доочистки отобранной из аппарата по розливу питьевой воды по адресу: г.Самара, улица Гастелло, дом 44.

2. Заказчик: Индивидуальный предприниматель
Моисеенко Александр Владимирович

2.1. Юридический адрес:

2.2 Фактический адрес:

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №22 479 от 23.03.2023 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 21547 от 17.07.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 21547 от 17.07.2023 года ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (г. Самара, Банковский пер. д.4). Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 года.

Отбор проб воды питьевой холодной проведен 28.06.2023года из автомата по розливу питьевой воды после доочистки по адресу: г.Самара, улица Гастелло, дом 44 Индивидуальным предпринимателем Моисеенко А.В.

Исследование качества отобранной пробы питьевой холодной воды проведены по санитарно- микробиологическим показателям: обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), общее микробное число (ОМЧ); органолептическим показателям: запах при 20град., 60град,

цветность, мутность и по химическому составу: минерализация (сухой остаток), жесткость.

Оценка результатов лабораторных испытаний проведена в соответствии с требованиями:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III таблицы 3.1, 3.3, 3.5 с учетом величины допустимой ошибки метода определения.

По результатам лабораторных испытаний установлено:

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний №21547 от 17.07.2023 года в исследуемой пробе воды питьевой холодной после доочистки превышений величин допустимых уровней микробиологических, органолептических показателей и по химическому составу не выявлено.

Протокол 21547 от 17.07.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2326			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	Не более 50КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	

Протокол 21547 от 17.07.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 1/3013 от 07.07.2023			
Даты проведения: 28.06.2023 - 06.07.2023			
Интенсивность запаха при 20 °С	0	не более 2,0	балл
Характер проявления запаха при 20 °С	без запаха	не более 2,0	
Характер проявления запаха при 60 °С	без запаха	не более 2,0	
Интенсивность запаха при 60 °С	0	не более 2,0	балл
Цветность	4 ± 1	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ
Минерализация (сухой остаток)	менее 50	не более 1000,0	мг/дм ³
Жесткость	0,65 ± 0,10	не более 7,0	° Ж

Заключение

по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой холодной после доочистки отобранной из аппарата по розливу питьевой воды по адресу: г. Самара, улица Гастелло, дом 44 по исследуемым показателям

Соответствуют

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III таблицы 3.1, 3.3, 3.5

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.